

Uwaga:

Po ułożeniu rur należy dokonać próby szczelności.

W miejscach skrzyżowań lub zbliżeń istniejące i projektowane linie kablowe (energetyczne) ostrońciami rurami dwudzielnymi "AROT" o przekrojach:

- dla kabli SN, WN - $\varnothing 160$
- dla kabli nn-0,4kV i ośw. - $\varnothing 110$

W miejscach o znacznym zagęszczeniu linii kablowych wszystkie prace należy prowadzić ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego)



Legenda:



Taśma ostrzegawcza



Doziemna zewnętrzna instalacja grzewcza
instalacja c.o. 2xDN50, instalacja c.t. 2xDN40

		<p>Opracowanie w zakresie branż: sanitarniej, Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski tel. 052 552 00 82 biuro@prokan.pl, www.prokan.pl</p>	
<p>INWESTOR</p> <p>Sanatorium Uzdrowskowie "Przy Tężni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław</p>		<p>JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA</p> <p>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</p>  <p>ul. PESTALOZZIEGO 15 85-095 BYDGOSZCZ tel.: (52) 323 41 00 fax: (52) 323 41 20 e-mail: pracownia@arus.com.pl</p> <p>Spółka z o.o.</p>	
<p>PRZEDSIĘWZIĘCIE</p> <p>Sanatorium Uzdrowskowie "Przy Tężni" w Inowrocławiu Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pójnią wód leczniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)</p>		<p>STADIUM</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY</p>	
<p>TYTUŁ RYSUNKU</p> <p>PROFIL PODŁUŻNY DOZIEMNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ</p>		<p>BRANŻA</p> <p>SANITARNA</p>	
<p>PROJEKTANT</p> <p>mgr inż. Piotr Siekierkowski Nr upr. KUP/0133/POCS/05 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i sanitarnych</p>		<p>IMIE I NAZWISKO</p> <p>NR UPRAWNIENI</p> <p>PODPIS</p>	
<p>SPRAWDZAJĄCY</p> <p>mgr inż. Tomasz Kochanowski Nr upr. KUP/0055/POCS/10 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i sanitarnych</p>		<p>SKALA</p> <p>1:100/500</p> <p>NR ZLECENIA</p> <p>4/2015</p> <p>DATA</p> <p>22.07.2015r.</p> <p>NR RYS.</p> <p>10</p>	