



INSTALACJA CT
mieszanka glikolowa
75/55 °C



INSTALACJA CT
80/60 °C



LEGENDA:

- Projektowane przewody instalacji c.t. z rur ze stali węglowej, np. system KAN-therm Steel
- Projektowane piony instalacji ciepła technologicznego
- zawór regulacyjny trójdrogowy
- zawór równoważący typu AB-QM prod. Danfoss
- zawór kulowy gwintowany
- odpowietznik automatyczny
- wielkość i kierunek spadku przewodów

<div>PROKAN</div> <div>Piotr Siekierkowski www.prokan.pl</div>		Opracowanie w zakresie branży sanitarnej; Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski tel. 052 552 00 82 biuro@prokan.pl www.prokan.pl	
INWESTOR	Sanatorium Uzdrowskowie "Przy Tężni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław		
JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	ul. PESTALOZIEGO 15 85-085 BYDGOSZCZ tel.: (52) 323 41 00 fax: (52) 323 41 20 e-mail: pracownia@atus.com.pl	
PRZEDSIĘWZĘCIE	Sanatorium uzdrowskowie "Przy Tężni" w Inowrocławiu Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z płanią wód leczniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	SANITARNA
TYTUŁ RYSUNKU			
ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.T.			
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Maciej Sakowski Nr upr. KUP/0126/POCS/14 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	NR UPRAWNIEN NR UPRAWNIEN PODPIS	SKALA 1:100
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Małgorzata Bartunek Nr upr. KUP/0074/PWCS/15 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych		NR ZLECENIA 4/2015 DATA 22.07.2015r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Siekierkowski Nr upr. KUP/0133/POCS/06 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych		NR RYS. 6