

NR POM	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m2]	RODZAJE POSADZKI
1.1	BASEN REHABILITACYJNY	239,49	PLYTKI CERAMICZNE
1.2	ISTNIEJĄCE JACUZZI	25,44	PLYTKI CERAMICZNE
1.3	ISTNIEJĄCY BASEN	172,11	PLYTKI CERAMICZNE
1.4	KŁATKA SCHODOWA	29,42	PLYTKI CERAMICZNE
SUMA		466,46	

Legenda oświetlenia

- Łącznik jednobiegunowy 10A/250V p/t III
- Łącznik jednobiegunowy 10A/250V p/t IP44
- Łącznik świecznikowy 10A/250V p/t
- Łącznik świecznikowy 10A/250V p/t IP44
- Łącznik schodowy 10A/250V p/t
- Łącznik schodowy 10A/250V p/t IP44
- Łącznik o zestawie chwilowym 10A/250V p/t do załącznika oświetlenia

LEGENDA - OŚWIETLENIE NP/00986/2015

- A1 LUXIONA TROLL RUBIN CLEAN LED 3900LM SHM E IP65 840 / 620X620
- A2 LUXIONA TROLL RUBIN CLEAN LED 6600LM SHM E IP65 840 / 620X620
- A3 LUXIONA TROLL RUBIN CLEAN LED 8800LM SHM E IP65 840 / 620X620
- B1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 2600LM PC OPAL E IP65 840
- B2 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM PC OPAL E IP65 840
- B3 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 5200LM PC OPAL E IP65 840
- C1 LUXIONA TROLL RUBIN LOOK LED 5200LM PLX E IP44 34 840 / 600X600
- D1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 5Y 1200LM E 34 830
- D2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 5Y 2500LM E 34 830
- E1 LUXIONA TROLL BERYL N LED O 5Y 2500LM E 34 830
- F1 LUXIONA TROLL BERYL KN LED UP&DOWN 2x4W LED 15° 230V IP40 34 830
- G1 LUXIONA TROLL X-LINE SQ N LED 5200LM PLX E 24 840
- H1 LUXIONA TROLL TEAR LED 2000LM MEDIUM E 34 3F 830
- I1 LUXIONA TROLL LAMPAS N1 1m osłonka mleczna, diody białe ciepłe, 14.16W DC12V, bez zasilacza, przewód 1.5m, komplet mocowań 00588
- J1 LUXIONA TROLL LAMPAS N1 1m osłonka mleczna, diody białe zimne, 14.16W DC12V, bez zasilacza, przewód 1.5m, komplet mocowań 00588 IP65
- J2 LUXIONA TROLL LAMPAS N1 1m osłonka mleczna, diody białe zimne, 4.56W DC12V, bez zasilacza, przewód 1.5m, komplet mocowań 00588 IP65
- K1gw LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA UPDOOR 2X18W TC-L ODB SHM E IP65 34 2J AT 840 / TERMOSTAT
- AW1 LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA HWM/2/SE/AT
- AW2 LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA LVNO/2/SE/AT
- AW3 LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA LVNC/2/SE/AT
- AW4 LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA LVPO/2/SE/AT
- EW1 LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA HL/2/SE/AT
- EW2 LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA IFB/2/SE/AT
- EW3 LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA IFAC/2/SE/AT

Legenda nagłośnienia

- Projektor dźwięku LP1-UC10E-1
- Głośnik muzyczny LB1-UM20E-D

- Mikser Mikser DSP ośmio kanałowy PLM-8M8
- wzmacniacz 220W Wzmacniacz DSP 220W PLM-4P220
- Źródło dźwięku Źródło tła muzycznego PLE-SDT
- Odbiornik mikrofonu Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego MW1-RX-F4
- Panel Panel ścienny PLM-WCP
- Stacja mikrofonowa PLM-8CS

INWESTOR Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Teżni" w Inowrocławiu
ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław

JEDNOSTKA PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA
AUTORSKA
OPRACOWANIA
ul. PASTALOWSKA 15
85-095 BYDGOSZCZ
tel. (52) 323 41 00
fax (52) 323 41 30
e-mail: pracownia@pau.com.pl
Sądka z o.o.

PRZEDSIĘWZIECIE Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Teżni" w Inowrocławiu
Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód
leczniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU

Rzut 1 piętra - oświetlenie, nagłośnienie i SAP

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	SKALA
PROJEKTANT	mgr inż. Wiesław Kolassa			1:100
OPRACOWAŁ				NR ZLECENIA 4/2015
SPRAWDZAJĄCY				DATA 22.07.2015r.
				NR RYS. 7

Legenda SAP

- Skłownik kurtyny okiennej
- Czujka optyczna dymu
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Moduł sterujący
- Trzymacz elektromagnetyczny
- Centrała sterująca kurtyną okna