



Przewody instalacji c.t. z rur stalowych czarnych ze szwem.

**Przewody instalacji solarnej z rur miedzianych
wg PN-EN 1057:1999**

1. Izolacja przewodów wg części opisowej.
2. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć p.poż. poprzez uszczelnienie masą np. PyroPlex AC4 firmy Carboline o odpowiedniej odporności ogniowej



INWESTOR
Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu
ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław

JEDNOSTKA
AUTORSKA
OPRACOWANIA

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Sanatorium uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu
Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód
leczniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)

STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	SANITARNIA
---------	--------------------	--------	------------

IMIĘ I NAZWISKO	NR PRAWNIENI	PODPIS	SKALA
mgr inż. Maciej Satochowski inż. Piotr Kubiś uprawnienia do projektowania i nadzoru budowlanego dotyczy: wydziału architektury, województwa łódzkiego			1:100
mgr inż. Małgorzata Bortunek inż. Piotr Kubiś uprawnienia do projektowania i nadzoru budowlanego dotyczy: wydziału architektury, województwa łódzkiego			NR ZEŚCZONA 4/2015
mgr inż. Piotr Stępieńkowski inż. Piotr Kubiś uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru budowlanego dotyczy: wydziału architektury, województwa łódzkiego			DATA 22.07.2015r.
PRACOWNICY			NR RYS.
PRACOWNICY			4