



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Ustawa z dnia 04.02.1994r.

- LEGENDA:
- kanaly wentylacyjne nawiewne
 - kanaly wentylacyjne wywiewne
 - kanaly wentylacyjne czerpne
 - kanaly wentylacyjne wyrzutowe

- Uwaga:
- Kanale wentylacyjne typu AI, Spiro i fragmentarycznie elastyczne typu Flex (podłączenie elementów nawiewnych/wywiewnych).
 - Kanale wentylacyjne prowadzić w przesłizzeni sufitu podwieszanego lub w obudowach oraz izolować termicznie otulinami z wełny mineralnej gr: 40mm, pod płaszczem z folii aluminiowej.
 - Przewody wentylacyjne prowadzić z uwzględnieniem kolizji z pozostałymi instalacjami oraz elementami konstrukcyjnymi budynku.
 - Urządzenia wentylacyjne lokalizować z zapewnieniem dostępu do strony obsługowej.
 - Elementy nawiewne/wywiewne lokalizować w centralnej części kasel stropu podwieszanego, z uwzględnieniem kolizji z oprawami oświetleniowymi.
 - Przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi stosować przepusznice regulacyjne.
 - Rurociągi instalacji freonowej z rur miedzianych do instalacji klimatyzacyjnych lutowane lutem twardym, izolowane termicznie otulinami gr: 9mm.
 - Przejsia przez dach wykonać za pomocą podstaw dachowych osadzonych na izolowanych cokółkach dachowych.
 - Przejsia kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonywać z zastosowaniem kłap przeciwpożarowych o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej przegrody oddzielenia pożarowego.
 - Przejsia kanałów wentylacyjnych przez inne strefy pożarowe niż te, które obsługują, wykonywać z zastosowaniem obudów ppóz. o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej przegrody oddzielenia pożarowego.

PROKAN			
Opracowanie w zakresie branży sanitamej: Pracownia Budownictwa Inżynierskiego PROKAN Piotr Sikiński tel. 052 552 00 82 biuro@prokan.pl, www.prokan.pl			
INWESTOR Sanatorium Uzdrowskie "Przy Tężni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław			
JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA ul. PESTALOZZIEGO 15 85-095 BYDGOSZCZ tel.: (52) 323 41 00 fax: (52) 323 41 20 e-mail: pracownia@arus.com.pl			
PRZEDSIĘWZIECIE Sanatorium uzdrowskie "Przy Tężni" w Inowrocławiu: Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z piśnią wód leczniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	SANITARNA
TYTUŁ RYSUNKU PRZEKRÓJ A-A			
INSTALACJE WENTYLACYJNE			SKALA 1:50
PROJEKTOWAŁ	IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIENI	PODPIS	NR ZŁEGENIA 4/2015
OPRACOWAŁ	mgr inż. Maciej Sakowski	mgr inż. Jarosław Dworak	DATA 22.07.2015r.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Sikiński		NR IRS. W06