



UWAGA

Przed przystąpieniem do realizacji należy

wykonać pomiary kontrolne rzędnych istniejącego uzbrojenia i kanalizacji deszczowej do której zaprojektowano włączenie.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem zmiany należy dokonać w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Doziemną instalację kanalizacji deszczowej układać na warstwie podsypki piaskowej 15 cm oraz w obsypce 30 cm

<div><div>PROKAN</div><div>Piotr Siekierkowski www.prokan.pl</div></div>	Opracowanie w zakresie branży sanitamej: Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski tel. 052 552 00 82 biuro@prokan.pl, www.prokan.pl	
INWESTOR	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław	
JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA CIPUS Spółka z o.o.	ul. PESTALOZIEGO 15 85-095 BYDGOSZCZ tel.: (52) 323 41 00 fax: (52) 323 41 20 e-mail: pracownia@cipus.com.pl
PRZEDSIĘWZIĘCIE	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA SANITARNA
TYTUŁ RYSUNKU PROFIL PODŁUŻNY DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENÍ PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Siekierkowski Nr upr. KUP10133P00S05 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Kochanowski Nr upr. KUP10055P00S10 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	
	SKALA	1:100/500
	NR ZLECENIA	4/2015
	DATA	15.06.2015r.
	NR RYS.	6