



LEGENDA:

- proj. przewód zimnej wody
- proj. przewód ciepłej wody
- proj. przewód cyrkulacyjny

Pw2

przedłużenie istn. pionu wodociagowego

Pw2

UWAGA !!!

Przewody zimnej wody użytkowej wykonać z rur i kształtek stalowych (stał ocynkowana). Przewody wody ciepłej oraz cyrkulacyjnej wykonać z rur i kształtek w systemie BOR PLUS.

Przewody zasilające hydranty p.pož. nie mogą mieć średnicy mniejszej niż DN25.

UWAGA :

Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych powinny być umieszczone na wysokości 1,35 ± 0,1m od poziomu podłogi.

<div>PROKAN</div> <div>Piotr Siekierkowski    www.prokan.pl</div>				Opracowanie w zakresie branży sanitarnej Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski tel. 052 552 00 82 biuro@prokan.pl, www.prokan.pl			
INWESTOR		Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław					
JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA		ul. PESTALOZZIEGO 15 85-095 BYDGOSZCZ tel.: (52) 323 41 00 tel.: (52) 323 41 20 fax: (52) 323 41 20 e-mail: pracownia@artus.com.pl			
PRZEDSIĘWZIĘCIE		Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)					
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA		SANITARNA	
TYTUŁ RYSUNKU							
AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ DLA POM. PIJALNI WÓD MINERALNYCH							
	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN		PODPIS		
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Siekierkowski <small>Nr upr. KUP1013SP-030505 uprawnienie do projektowania w zakresie wod.-inż. urządzeń w zakresie wod., inżynierii urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i sanitacyjnych</small>						
OPRACOWAŁ	mgr inż. Iwona Michorczyk						
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Kochanowski <small>Nr upr. KUP1013SP-030505 uprawnienie do projektowania bez ograniczeń w zakresie wod.-inż. urządzeń w zakresie wod., inżynierii urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i sanitacyjnych</small>						
		SKALA		1:50			
		NR ZLECENIA		4/2015			
		DATA		22.07.2015r.			
		NR RYS.		12			